

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
LICITACIÓN PÚBLICA N°12/2021
Expte. 4352-I-2021
APERTURA: Día 24/09/2021 a las 12 hs.

ANEXO TÉCNICO N°3 – SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

UPS 500VA

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de Potencia: 500 VA
- ENTRADA: Tensión 220/230/240 VAC
- ENTRADA: Rango de Tensión 162 - 290 VAC
- ENTRADA: Frecuencia 50Hz +/-10%
- SALIDA: 4 bocas 220v – 1 Estabilizada + 3 BackUp
- SALIDA: Tensión 220Vca
- SALIDA: Regulación de Tensión +/-10%
- SALIDA: Frecuencia 50Hz
- SALIDA: Forma de Onda Simulated Sine Wave
- SALIDA: Tiempo de Transferencia Menor que 2-6 miliseg., 10 ms max
- T° de operación 0 - 40 °C
- Humedad relativa 0-90 % RH @ 0 - 40°C (sin condensación)
- Ruido audible Menos de 40dB (a 1 metro)