

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
LICITACIÓN PÚBLICA N°21/2022
Exptes. 5847/J/2022
5847/I/2022
APERTURA: Día 22/12/2022 a las 12 hs.

ANEXO TÉCNICO N°5 – GABINETE EXTERIOR CCTV

CARACTERÍSTICAS:

- Aptos para instalación en vía pública
- Dimensiones no menores a: 450x600x150
- Deben ser construidos en chapa de acero al carbono.
- Monobloque con puerta ciega y burlete de poliuretano
- Bandeja interior galvanizada para fijación de dispositivos
- Soporte trasero para montaje en estructuras tubulares o planas, con doble fleje de acero inoxidable suficiente para abrazar postes de luminarias metálicas o de madera.
- Sistema Riel Din con:
 - Disyuntor Bipolar 25A
 - Llave Térmica Bipolar 16A
- 2 Ojos de Buey de Led 220v (Rojo y Verde)
- 3 Prensacables 1/2"
- 1 Patchcord UTP CAT 5E 0.5 mts